BAKHTI Software Ltd
Civil engineering software development
Website: https://www.bakhtisoftware.com
Email: bakhti@bakhtisoftware.com/ support@bakhtisoftware.com

Projet: Etude géotechnique pour la réalisation 500 logements LPL -MEDEA N° Dossier: 00256

Client: ENP
Lieu: MEDEA
Date: 2026-09-19

ESSAI EQUIVALENT DE SABLE

Norme: NA 455

Essai: Equivalent de sable N°=1
Classe granulaire: 0/3

N° Echantillon	h1 (cm)	h2 (cm)	ES (%)	ES Moyen (%)
1	12,00	9,20	76,67	**78,06**
2	12,00	9,50	79,17	
3	12,00	9,40	78,33	

Exigences: ES ≥ 70,00

Résultats:
- Valeur acceptable
- Matériau conforme