
BAKHTI Software Ltd
Civil engineering software development
Website: https://www.bakhtisoftware.com
Email: bakhti@bakhtisoftware.com/ support@bakhtisoftware.com

Projet: RN 18 N° Dossier: Ref 004/2022

Client: SARL EGN
Lieu: Medea
Date: 2020-04-20

ESSAI OEDOMÈTRIQUE
XP P94 090-1



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
σv (bars)	0,201	1,143	2,286	4,571	4,571	2,286	1,143	0,571	0,271
e	0,3259	0,3203	0,3081	0,2947	0,2947	0,2963	0,2986	0,3030	0,3047

Essai: Odometer test N=1
La densité spécifique= 2,65 ,Masse sec de l'échantillon= 178 g
Épaisseur initiale de l'échantillon= 2,4 cm ,Section transversale de l'anneau= 37,5 cm²

Logiciel: CiviLab 2027