



Projet: Suivi RN 18

N° Dossier: Ref 008/2020

Client: DTP
Lieu: Medea
Date: 2020-03-04

AUSCULTATION ULTRASONIQUE

Norme: P 18-414

Essai: Auscultation ultrasonique N=1

Entreprise: ENTP

Méthode / Corrélation: RILEM

Bloc	Niveau	Elément	Réf	Distance (cm)	Temps (µs)	Vitesse (m/s)	Résistance	Résistance moyenne
A01	RDC	P01	01	35	80	4375,00	33,75 Mpa	30,67 Mpa
			02	35	85	4117,65	26,59 Mpa	
			03	35	82	4268,29	30,61 Mpa	
			04	35	81	4320,99	32,14 Mpa	
A1	RDC	P02	05	35	85	4117,65	26,59 Mpa	23,36 Mpa
			06	35	88	3977,27	23,32 Mpa	
			07	35	90	3888,89	21,43 Mpa	
			08	35	89	3932,58	22,34 Mpa	
A1	RDC	P03	09	35	80	4375,00	33,75 Mpa	31,05 Mpa
			10	35	85	4117,65	26,59 Mpa	
			11	35	82	4268,29	30,61 Mpa	
			12	35	80	4375,00	33,75 Mpa	